

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr SE.Ia – 4260/ 21 /20

Strzałków, dn. 09.06.2020 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Anna Trzcina

Tomasz Goczół

Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska

Numer upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych 463 /2020

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju,
28-100 Busko-Zdrój, ul. Stefana Batorego 2.
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 59 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:
Gmina Stopnica, ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, tel. 41 377 98 00, fax. 41 377 96 06
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)
2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:
Wodociąg Publiczny Strzałków – zbiorowe zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:
mgr Marta Kapusta Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)
Gmina Stopnica ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica tel. 41 377 98 00, fax. 41 377 96 06
(adres zamieszkania / siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna)
4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio
NIP: 655-17-68-527 REGON: 291010783
5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:
Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica
(imię i nazwisko/stanowisko)
6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* - z upoważnienia Burmistrza
mgr Marta Kapusta Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)
7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*
Magdziarz Franciszek - konserwator
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 09.06.2020 r. godz. 12¹⁵
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1292).
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 09.06.2020 r., godz. 13⁰⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* - nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie prowadzonej działalności, dt. wodociągu publicznego w Strzałkowie.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: wynika badan jakości wody, informacja o wodociągach, pozwolenie wodnoprawne.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* aktualna informacja o wodociągach
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli: Gmina utworzona Uchwałą Nr XVII/79/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 1972 r.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:

Pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Stopnica ważne do dnia 31 grudnia 2030 roku, wydane decyzją Starosty Buskiego znak: RLO – 6223/24/10 z dnia 03.01.2011 r., zezwalające na szczególne korzystanie z wód, polegające na poborze wody podziemnej z ujęcia wody Strzałków, zlokalizowanego w miejscowości Strzałków gm. Stopnica, powiat buski, pobór wody z ujęcia nie może przekraczać wielkości: $Q_{sr.d.} = 591,0 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{max d} = 786,0 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q \text{ h. max.} = 37,0 \text{ m}^3/\text{h}$.

Dane o wodociągu:

Długość sieci wodociągowej – 17 km.

Ilość przyłączy - 282 szt.

Produkcja wody z ujęcia w 2019 roku wyniosła 40 660 m³/rok

Produkcja wody za I kwartały 2020 roku - 7 132 m³

Średnia dobową produkcją wody (2019 r.) wynosi – 111,40 m³/dobę

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę: ok. 908

Obsługiwane miejscowości: Strzałków, Kuchary, Szczytniki, Skrobaczów.

Ujęcie wody w Strzałkowie składa się ze studni zasadniczej Nr 2 oraz ze studni Nr 1 o głębokości 100 i 110 metrów. Pobór wody ze studni głębinowych odbywa się przy pomocy pomp głębinowych zamontowanych w studniach, woda ze studni podawana jest rurociągami do zbiorników o objętości 150 m³ każdy. Następnie woda dopływa grawitacyjnie do sieci wodociągowej zaopatrującej miejscowości Kuchary, Szczytniki, Skrobaczów oraz ze zbiorników woda za pomocą zestawu hydroforowego pompowana jest do sieci wodociągowej zaopatrującej miejscowość Strzałków.

Chlorowanie wody prowadzone okresowo, stosowany roztwór podchlorynu sodu. Pomieszczenie chlorowni posiada osobne wejście, wentylację grawitacyjną, umywalkę z bieżącą wodą. Do dozowania roztworu podchlorynu sodu stosowany przenośny chlorator (1 urządzenie dla wodociągu Podlasek i Strzałków). Pracownicy posiadają odzież ochronną. W budynku stacji wodociągowej wydzielono pomieszczenie WC, pomieszczenie sterowni, hydrofornię. Studnie zabezpieczone pokrywami zewnętrznymi, zamykanymi na kłódkę. Wywietrzniki zabezpieczone siatkami. Szachty studzienne przeznaczone do odnowienia w bieżącym miesiącu - zgodnie z informacją przekazaną w trakcie kontroli przez Panią Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Martę Kapusta. Teren ujęcia ogrodzony (ogrodzenie wykonane z materiału trwałego), oznakowany tablicą informacyjną o strefie ochrony bezpośredniej ujęcia wody. Apteczka pierwszej pomocy medycznej zapewniona. W dniu kontroli stan sanitarno-higieniczny na terenie ujęcia nie budzi zastrzeżeń.

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach kontroli wewnętrznej prowadzony przez zarządcę wodociągu. Zgodnie z ustalonym harmonogramem pobór próbek wody do badań z urzędzenia wodociągowego zaplanowano na marzec, czerwiec, wrzesień, październik i grudzień 2020 r.

W bieżącym roku do dnia kontroli zrealizowano wykonanie badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem, tj.: sprawozdania z badań Nr Ib/207/S/20 z dn. 23.03.2020 r., próba pobrana dn. 11.03.20 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionego przez Gminę Stopnica sprawozdania z wyników badań wody wydał 1 ocenę o jakości wody stwierdzającą przydatności wody do spożycia przez ludzi.

W ramach kontroli urzędowej PPIS w Busku-Zdroju do dnia kontroli przeprowadził 2 badania jakości wody z punktów monitoringowych, tj.: sprawozdanie z badań: Nr Ib/55/N/20 z dn. 14.02.2020 r oraz Nr Ib/152/N/20 z dn. 01.06.2020 r.. Na podstawie sprawozdań z wyników badań jakości wody w ramach kontroli urzędowej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał 2 oceny o jakości wody stwierdzające przydatności wody do spożycia przez ludzi.

W badanym zakresie jakość wody z ujęcia Strzałków spełnia wymogi określone w części A i B załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294).

Poinformowano o przysługujących prawach wynikających z art. 7,8,9,10,11 Kpa.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski: należy pisemnie poinformować PPIS w Busku-Zdroju o wykonaniu prac naprawczych dt. szachtów studziennych.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu —~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie nałożono/~~nałożono~~**
grzywnę w drodze mandatu karnego na – nie dotyczy (imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości - nie dotyczy ~~słownie~~ - nie dotyczy (nr mandatu karnego) - nie dotyczy (podstawa prawna) - nie dotyczy
4. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr.... z dnia...wydane przez - nie dotyczy
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
5. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** nie dotyczy

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** - nie dotyczy
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu – nie dotyczy
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobliźniących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu - nie dotyczy

Z up. BURMISTRZA
Marta Kapusta
 (czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)
 mgr Marta Kapusta
 Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

GINA STOPNICA
 ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
 tel. 41/377 98 00, fax 41/377 96 06
 NIP: 655-17-68-527
 REGON: 291010783

Mieczysław Świderek

Asystent
Anna Trzcina
 (czytelny podpis kontrolującego (-ych))

Tomasz Gwałt

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: *10.06.2020*

Z up. BURMISTRZA
Marta Kapusta
 (czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)
 Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

GINA STOPNICA
 ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
 tel. 41/377 98 00, fax 41/377 96 06
 NIP: 655-17-68-527
 REGON: 291010783

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**
 (nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić