

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
28-100 Busko-Zdrój
ul. Stefana Batorego 2
tel. 041-378 35 73, fax 041-378 27 88

kin-64
M. K. Kapusta
M. 11. 2019
[Signature]

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr SE.Ia – 4261/ 214 /19

Wolica dn. 05.11.2019 r.
(miejscowość i data)

URZĄD MIASTA I GMINY STOPNICA
W P Ł Y N Ę Ł O

12-11-2019
6677

L.dz. *Stopnica* Zał.

przeprowadzonej przez

Anna Trzcina

Mariola Sztuk

Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska

Numer upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych 1546 /2019

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Stefana Batorego 2.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Gmina Stopnica, ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, tel. 41 377 98 00

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Wodociąg Publiczny WOLICA – zbiorowe zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

mgr Marta Kapusta Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

Gmina Stopnica ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica tel. 41 377 98 00

(adres zamieszkania / siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio

NIP: 655-17-68-527 REGON: 291010783

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* - z upoważnienia Burmistrza

mgr Marta Kapusta Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Magdziarz Franciszek - konserwator

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 05.11.2019 r. godz. 13⁰⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1292).
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 05.11.2019 r., godz. 14⁰⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* - nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli:

Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie prowadzenia działalności, dt. wodociągu publicznego w Wolicy.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: nie dotyczy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan forma: no-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli: Gmina utworzona Uchwałą Nr XVII/79/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 1972 r.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:

Pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Stopnica ważne do dnia 31 grudnia 2034 roku, wydane decyzją Starosty Buskiego znak: RLO.6341.44.2014 z dnia 31.12.2014r., zezwalające na pobór wody z istniejącego ujęcia źródeł, zlokalizowanych w miejscowości Wolica gm. Stopnica, w ilości: $Q_{max} r. = 397\ 850\ m^3/rok$; $Q_d \text{ śr.} = 1090\ m^3/d$; $Q_h \text{ max.} = 110\ m^3/h$.

Ujęcie wody ze źródłiska w Wolicy zbudowane jest na ciągu źródeł rzeki Słomniczanki. Ujęcie wody stanowi: Komora ujęcia - rurociąg perforowany o długości 90,0 m, ułożony w obsybecie filtracyjnej. Przykrycie rurociągu i źródeł stanowi konstrukcja żelbetonowa o długości ok. 90.0 m, na komorze zainstalowano 5 włączów oraz wywiewki wentylacyjne. Woda z drenażu odprowadzana jest do komory zbiorczej. Zbiornik wyrównawczy - zlokalizowana pomiędzy komorą ujęcia i pompownią. Komora pompowni - dwie pompy głębinowe usytuowano w studniach z kręgów betonowych i osadzone na głębokości około 1,50 m poniżej poziomu wody w źródłisku. Pompy pracują naprzemiennie-tłoczą wodę poprzez budynek stacji uzdatniania wody do zbiorników wyrównawczych usytuowanych poza ujęciem. Ujęcie posiada dwa zbiorniki wyrównawcze o objętości 300 m³ każdy.

Dane o wodociągu:

Długość sieci wodociągowej – 96,63 km.

Ilość przyłączy - 1710 szt.

Liczba ludności około 5749 mieszkańców.

Produkcja wody z ujęcia w 2018 roku wyniosła 296 070 m³

Produkcja wody za 3 kwartały 2019 roku - 207 520 m³

Średnia dobowo produkcja wody w 2018 r. wynosi – 811,15 m³

Obsługiwane miejscowości: Białoborze, Bosowice, Borek, Mariampol, Czyżów, Dzieszawice, Folwarki, Falenic Nowy, Falenic Stary, Jastrzębiec, Kąty Nowe, Kąty Stare, Klepie Dolne, Klepie Górne, Miel, Nowa Wieś, Stopnica, Suchowola, Szczeglin, Szklanów, Wolica, Zaborze, Żerniki Dolne.

Przed wprowadzeniem wody do sieci wodociągowej stosuje się dezynfekcję podchlorynem sodu. Pomieszczenie chlorowni posiada osobne wejście (z korytarza), wentylację grawitacyjną, umywalkę z bieżącą wodą. Do dezynfekcji wody urządzenie chlorator typ C-53. Pracownicy posiadają odzież ochronną. W budynku stacji wodociągowej wydzielono pomieszczenie sanitarno-higieniczne wyposażone w umywalkę z bieżącą wodą, pomieszczenie sterowni. Budynek stacji w dobrym stanie technicznym. Studnie zabezpieczone pokrywami zewnętrznymi, zamykanymi na kłódkę. Wywietrzniki zabezpieczone siatkami. Szachty studzienne czyste. Teren ujęcia ogrodzony (ogrodzenie wykonane z materiału trwałego), zamykany, oznakowany tablicą informacyjną o strefie ochrony bezpośredniej ujęcia wody. Apteczka pierwszej pomocy medycznej zapewniona.

Prowadzona jest wewnętrzna kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Sprawozdania laboratoryjne z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu, przekazywane PPIS w Busku-Zdroju na bieżąco. Zgodnie z harmonogramem pobór próbek wody do badań w ramach monitoringu kontrolnego zaplanowano na kwiecień, czerwiec, wrzesień, grudzień 2019 r. oraz w ramach monitoringu przeglądowego na grudzień 2019 r. Sprawozdania z badań: Nr Ib/253/S/19 z dn. 09.04.2019 r., data poboru: 02.04.2019 r., Nr Ib/510/S/19 z dn. 02.07.2019 r., data poboru: 25.06.2019 r., Nr Ib/781/S/19 z dn. 16.09.2019 r., data poboru: 10.09.2019 r., Nr 5156/09/2019/M/2 z dn. 07.10.2019 r., Nr 5156/09/2019/F/2 z dn. 14.10.2019 r., data poboru 4.10.2019 r.

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A i B załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r., poz. 2294 ze zm.).

Poinformowano o przysługujących prawach wynikających z art. 7,8,9,10,11 Kpa.

2. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* nieprawidłowości nie stwierdzono.
3. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski: **Zalecono uaktualnić procedurę postępowania w przypadku pogorszenia się jakości wody do spożycia przez ludzi.**

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu —~~naniesiono~~/nie naniesiono**.....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na – nie dotyczy (imię i nazwisko/stanowisko) w wysokości - nie dotyczy słownie - nie dotyczy (nr mandatu karnego) - nie dotyczy (podstawa prawna) - nie dotyczy

4. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez - nie dotyczy (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
5. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** nie dotyczy

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** - nie dotyczy
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu – nie dotyczy
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu - nie dotyczy

Z up. BURMISTRZA

M. Kopusto

mgr Marta Kopusta

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Mugham Fausel

St. Asystent

Anna Trzcina

mgr Anna Trzcina

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

Starszy Asystent

Mariola Sztuk

Mariola Sztuk

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu:

6. 11. 19.

Z up. BURMISTRZA

M. Kopusto

mgr Marta Kopusta

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

GMINA STOPNICA

ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica

tel. 41/377 98 00, fax 41/377 96 06

NIP: 655-17-68-527

REGON: 231010763

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić